Vestforsyning Vand A/S
Nupark 51
7500 Holstebro

Frøjk Vandværk

13-01-2016

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2015

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har FORCE Technology foretaget udtræk af data for Frøjk Vandværk 2015
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1310 af 25. november 2015
Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6.

Der er i 2015 udtaget følgende prøver:

	Ordinære	Opfølgning	Andet
Hos forbrugere	12	0	1
På vandværk	8	0	0
Fra boringer	7	1	4
Fra ledningsnet	0	0	0
Driftskontrol			4

ANALYSERESULTATER 2015

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav	Sted
Kemiske:						
Hårdhed	11	11	11	° dH		V
pH	7,27	7,27	8,19		7 - 8,5	F
Nitrat	<0,4	<0,4	<0,4	mg/l	< 50	V
Jern	0,03	0,03	0,32	mg/l	< 0,2	F+V
Mangan	0,005	<0,005	0,005	mg/l	< 0,02	F+V
Nikkel	1,1	1,1	1,1	µg/l	< 20	F+L
Flourid	<0,1	<0,1	<0,1	mg/l	< 1,5	V
Mikrobiologiske:						
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1	F+V
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1	F+V
Kimtal 22 °C	<1	<1	8	antal/ml	< 200	F+V
Kimtal 36 °C	<1	<1	<1	antal/ml	< 20	F+V

V = undersøges på vandværksprøver
F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane
L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet

< = mindre end
> = større end

Venlig hilsen
FORCE Technology