HØJVANG LABORATORIER A/S

Vestforsyning Vand A/S @ Nupark 51 7500 Holstebro	Prøvested: 683-V-01-0001-00 Vinderup Vandværk Nylandsvej 16 7830 Vinderup

ANALYSERAPPORT **UNDERSØGELSE AF DRIKKEVAND / RÅVAND**

Kopi til: Vestforsyning/ BD@ ; Vestforsyning/NS@
Holstebro Kommune/ Miljøafd.@ ; Embedslægeinstitutionen/Midt@

OPLYSNINGER OM PRØVEN Prøvenr.: K218-03312-1

Tidspunkt for prøvetagning: 22-08-18 Kl. 12:25
Prøvetager: Højvang Lab (BML)
Analysering påbegyndt: 22-08-18
Udtaget fra: Afg. vandværk
Prøvens art: Diverse
Årsag: Egenkontrol
Lokalitet nr.: 683-V-01-000100
Anlæg nr.: 0001-00
Prøvetagningsmetode: DS/ISO 5667-5:2006 og ISO 19458:2006

UNDERSØGELSER AF PRØVEN	Resultat	Enhed	Maks.#	Detekt.	§ Afv.	Metode
*1,2,4-Triazol	<0,01	µg/L	0,1	0,01	20 %	LC-MS/MS
*NN-Dimethylsulfamid	<0,01	µg/L	0,1	0,01		LC MS/MS

Mikrobiologisk analyse udført inden for 24 timer

Resultater mærket med * er ikke akkrediterede prøvningsresultater. Afv : Rel. standardafv.

¤: mindre afvigelse fra den angivne metode. i.m. = ikke målelig. < = mindre end. > = større end. µg = mikrogram.

§: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2

TS = tørstof. SS = suspenderet stof. VV = vådvægt. u.d. = under detektionsgrænsen,

KOMMENTARER TIL PRØVNINGSRESULTATET

Triazol er udført af DANAK nr. 401.
Prøven udtaget efter gældende prøvetagningsplan eller aftale
#: Højest tilladelige værdi ifg. bek. nr. 1068 af 23/08/2018

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de prøvede emner.
Prøvningsrapporten må kun gengives i uddrag med Højvang Laboratoriers skriftlige tilladelse.

Ansvarlig for undersøgelsens udførelse Dato 30-08-18

Tove Olsen, Laborant

Rapportens omfang

Side 1 af 1

CERT0024/JNI/20131211