Vestforsyning Vand A/S
Nupark 51
7500 Holstebro

Frøjk Vandværk

26-01-2021

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2020

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Frøjk Vandværk 2020
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018
Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Der er i 2020 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	0	1	1
På vandværk	0	1	0
Fra boringer	0	1	2

ANALYSERESULTATER 2020

Parameter	**Seneste resultat**	**Laveste resultat**	**Højeste resultat**	**Enhed**	**Kvalitetskrav hos forbruger**
Kemiske:					
Hårdhed	12	12	12	° dH	
pH	7,6	7,6	7,6		7 - 8,5
Nitrat	<0,3	<0,3	<0,3	mg/l	< 50
Jern	0,015	0,015	0,015	mg/l	< 0,2
Mangan	0,0096	0,0096	0,0096	mg/l	< 0,05
Nikkel	2,7	0,85	2,7	µg/l	< 20
Flourid				mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	16	2	16	antal/ml	< 200

OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	**Prøvedato**	**Målt værdi**	**Græseværdi**	**Enhed**	**Prøvested**

> = større end
< = mindre end

Venlig hilsen
Højvang Laboratorier A/S