HØJVANG LABORATORIER A/S

Vestforsyning Vand A/S
Nupark 51
7500 Holstebro

Nibsbjerg Vandcenter

26-01-2021

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2020

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Nibsbjerg Vandcenter 2020
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018
Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Der er i 2020 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	34	6	5
På vandværk	1	1	0
Fra boringer	0	6	0

ANALYSERESULTATER 2020

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed	11	11	11	° dH	
pH	7,6	7,2	8,2		7 - 8,5
Nitrat	0,31	0,31	0,6	mg/l	< 50
Jern	0,049	<0,01	0,24	mg/l	< 0,2
Mangan	0,00026	0,00026	<0,002	mg/l	< 0,05
Nikkel	19	<0,03	19	µg/l	< 20
Flourid	0,07	0,06	0,12	mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	<1	<1	59	antal/ml	< 200

OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Græseværdi	Enhed	Prøvested
Jern	12-08-2020	0,24	0,2	mg/l	Hos forbrugere
Turbiditet	12-08-2020	2,1	1	FNU	Hos forbrugere

> = større end
< = mindre end

Venlig hilsen
Højvang Laboratorier A/S