

Vestforsyning Vand A/S
Nupark 51
7500 Holstebro

Sandagergård Vandværk

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2020

26-01-2021

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Sandagergård Vandværk 2020. Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018. Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Der er i 2020 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	3	1	4
På vandværk	1	1	0
Fra borer	0	1	0

ANALYSERESULTATER 2020

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed	6,5	6,5	6,5	° dH	
pH	7,4	7,2	7,7		7 - 8,5
Nitrat	<0,3	<0,3	<0,3	mg/l	< 50
Jern	0,026	0,019	0,035	mg/l	< 0,2
Mangan	0,00023	0,00023	<0,002	mg/l	< 0,05
Nikkel	<0,03	<0,03	11	µg/l	< 20
Flourid	0,03	0,03	0,03	mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	1	<1	1	antal/ml	< 200

OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Græseværdi	Enhed	Prøvested
Ingen overskridelser					

> = større end
< = mindre end

Venlig hilsen
Højvang Laboratorier A/S